INDIVIDUAZIONE CABINE DI RICEZIONE / TRASFORMAZIONE
(Scala 1:5000)

CABINA RICEZIONE 2 Mwp
IMPIANTO ELETTRICO (Scala 1:50)

CABINA RICEZIONE 2 Mwp
(Scala 1:50)

Vista Est

Vista Nord

Vista Ovest

Vista Sud

LEGENDA SIMBOLI

	QUADRO ELETTRICO
	COLLETTORE DI TERRA COSTITUITO DA SBARRA IN RAME PRETINNATO 30x3 mm
	DISPERSORE VERTICALE TIPO PINZUTO A PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO
	DISPERSORE ORIZZONTALE TIPO CORDA IN RAME NUDA
	CANALINA IN VETRORESINA PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI
	PLAFONIERA PER LUCE NON ELEMENTARE 1x36W
	N° 2 SCARICATORI DI TENSIONE AUTOAMMORTO PER 1000 V DC - 20 kA
	INTERRUTTORE SEZIONATORE 4P 100 A 400 V
	CAVO TIPO FG16OM16 0,6/1 kV (1 conduttore rosso, 1 conduttore nero, 1 conduttore grigio, 1 conduttore giallo/verde)
	CAVO TIPO FG16OM16 0,6/1 kV (3 conduttori rosso, 1 conduttore giallo/verde)



Pianta

COMUNE DI NOVELLARA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

s.a.ba.r. s.p.a.
Via Levata, 64 - 42017 Novellara (RE)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CABINA DI RICEZIONE MT

Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO DISCARICA INTERCOMUNALE SITA NEL COMUNE DI NOVELLARA (RE). IN VIA LEVATA, 64.

Tavola: ○ P. MECC. ● ELETTR. ○ STRUTTURE

Scala: A_ _

Tav. n°: FV.13

Tipologia:

Studio Tecnico Associato
Arch. Ing. Geom.
Corso Vittorio Emanuele II, 1 - 42017 Novellara (RE)
Tel. 0522 655202 - Fax 0522 654202

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA CSQ-IMQ UNI EN ISO 9001:2008

Modifiche

REDZ. RD	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
0	15/06/11	PRIMA EMISSIONE	S.C.
A	14/08/11	REVISIONE CABINA DI RICEZIONE MT	S.C.

Responsabile Progetto: Per. Ind. Stefano Sabbi

Disegnatore: Per. Ind. Sebastiano Casarini

Verificato da: Per. Ind. Mauro Reggiani

Commesso: 11-053

Scala: varie

Ril. File: FV.13

Data: 15/06/2011

Archivio file: C:\Documenti\11-053\FV\11-053-FV-1.DWG

FORMATO: A3